

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2007r.

RARR/BP/.....³²⁸¹/2007

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą :
„Uzbrojenie terenu - sieci elektroenergetyczne – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1 - I etap w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo Podkarpackie”, znak postępowania: 7 /2007/BP

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w ramach postępowania opisanego na wstępie:

I.

Pytanie: Ponieważ w SIWZ podane są inne przekroje kabli SN i nN w stosunku do projektów technicznych wykonawczych, które kable należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Przekroje kabli SN i nN należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót. Zamawiający prostuje więc oczywiste omyłki zawarte w pkt 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. i 5.3. SIWZ, które otrzymują treść:

5.2.1. *RG-SN → stacja trafo ST-1*
3 x XUHAkXS 1 x 120 mm² (12/20 kV) – dł. trasy kablowej 625 m

5.2.2. *RG-SN → stacja trafo ST-2*
3 x XUHAkXS 1 x 240 mm² (12/20kV) – dł. trasy kablowej 853 m

5.2.3. *RG-SN → stacja trafo ST-3*
3 x XUHAkXS 1 x 240 mm² (12/20 kV) – dł. trasy kablowej 682 m

5.3. Linie kablowe NN na terenie PPNT – zasilanie przepompowni ścieków

- | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| - ST-1 → P3 | YAKY 4 x 6 | -dł. trasy kablowej 28 m |
| - ST-1 → P4 | YAKY 4 x 16 | - dl. trasy kablowej 338 m |
| - ST-2 → P5 | YAKY 4 x 35 | - dl. trasy kablowej 778 m |
| - ST-3 → P1 | YAKY 4 x 35 | - dl. trasy kablowej 443 m |
| - ST-3 → P2 | YAKY 4 x 16 | - dl. trasy kablowej 378 m |

II.

Zgodnie z pkt 16 SIWZ otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2008r. o godz. 10.30. RARR S.A. prostuje więc oczywistą omyłkę zawartą w pkt 10.4 SIWZ w ten sposób, że w miejsce słów: „Nie otwierać przed dniem 4 stycznia 2007r., godz. 11.00.” wpisuje: „Nie otwierać przed dniem 4 stycznia 2008r., godz. 10.30.”

PREZES ZARZĄDU

Barbara Kuźniar-Jablczyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Ramski