



RARR/BZ/566/2012

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2012 r.

Odpowiedzi nr 6 do siwz.

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dotyczy:

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 1/2012/CZP ogłoszonego w dniu 10 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 8542 – 2012 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na roboty budowlane pod nazwą:

Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
w ramach projektu

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II etap

Zadanie realizowane w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) RARR S.A. przesyła odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dnia 25 stycznia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania i prośby o wyjaśnienie treści siwz.

1)

Treść pytania:

Proszę o udzielenie szczegółowych informacji nt. pozycji kosztorysowych nr 172-175 branża sanitarna – instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Wskazane w pozycjach kosztorysowych przewody wentylacyjne nie są sprecyzowane w żadne sposób w opisie projektu wykonawczego oraz na rzutach dot. Instalacji wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Należy wycenić rurę zgodnie z obmiarem.


W dnia 26 stycznia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania i prośby o wyjaśnienie treści siwz.

2)

Treść pytania:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje na wykonanie obróbek blacharskich, parapetów (podanie ilości i wymiarów obróbek)

Odpowiedź:


str. 1

Ujęte w poz. 317 – przedmiary.

3)

Treść pytania:

Prosimy o uzupełnienie zestawień stali do rysunków architektury A36, 37, 38.

Odpowiedź:

Zrobić we własnym zakresie na podstawie rysunków.

4)

Treść pytania:

Prosimy o sprecyzowanie parametrów, wymiarów rodzaju poszczególnych szafek (szuflady, szafki otwierane, carga itp.) i materiału z jakiego ma zostać wykonana zabudowa kuchenna - poz. 392 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Meble do zabudowy do wykonania we własnym zakresie na podstawie rzeczywistych wymiarów.

5)

Treść pytania:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert. W celu analizy dotychczas zamieszczonych odpowiedzi przez Zamawiającego, uwzględnienia wszystkich zmian i rzetelnej wyceny zakresu robót niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie ofert.

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 7.02.2012 r. Patrz odpowiedzi nr 5 do siwz.

W dniu 26 stycznia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania i prośby o wyjaśnienie treści siwz.

6)

Treść pytania:

W przedmiarze robót instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji poz. 176 znajduje się szafa wentylowana 60.60.100 Pollab PCV proszę o podanie konkretnego typu szafy bądź wskazanie do jakich substancji przewiduje się szafę - w dokumentacji brak jest precyzyjnych informacji na ten temat.

Odpowiedź:

W szafie będą przechowywane butle z gazami technicznymi. Typ szafy jest określony precyzyjnie w porozumieniu z rzeczoznawcą ppoż.

7)

Treść pytania:

W przedmiarach ujęte są przewody wentylacyjne z rur PE, w projekcie nie wskazano które ciągi lub ich części wykonane są z PE. Jeżeli wycenę należy sporządzić wg dokumentacji proszę o taką informację.

Odpowiedź:

Wycenę przewodów wentylacyjnych z rur PE należy wykonać zgodnie z projektem.

8)

Treść pytania:

W pokojach hodowlanych PRK1 i PRK2 celem schłodzenia powietrza latem oraz grzania w zimie projektuje się klimatyzatory ściennie ASYB09LD wyposażone m.in. w filtr plazmowy. Od 2011 roku firma Klima-Therm generalny dystrybutor klimatyzatorów Fujitsu nie posiada

już tych urządzeń w ofercie. Czy można zastosować urządzenia niewyposażone w filtr plazmowy?

Odpowiedź:

Firma KLIMA-THERM produkuje urządzenia które zastąpiły ASYB09LD. Proszę o kontakt z przedstawicielem.

W dniu 27 stycznia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania i prośby o wyjaśnienie treści siwz.

9)

Treść pytania:

Prosimy o określenie czy dostawa i montaż liczników energii elektrycznej w tablicach TL laboratorium oraz hydroforni należy do zakresu wyceny. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów tych liczników.

Odpowiedź:

W opracowanym projekcie zasilanie w energię elektryczną odbywać się ma liniami kablowymi niskiego napięcia ze stacji transformatorowych będących własnością PGE Dystrybucja Oddział w Rzeszowie. W takim przypadku inwestor wykonuje montaż szafek licznikowych, a liczniki dostarcza Energetyka – czli PGE.

10)

Treść pytania:

Jednocześnie NN zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.02.2012 r. prośbę swą motywujemy tym, iż ze względu na szeroki zakres zadania oraz dużą ilość zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia niezbędny jest dłuższy czas na sporządzenie rzetelnej i wiarygodnej oferty.

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 7.02.2012 r. Patrz odpowiedzi nr 5 do siwz.

W dniu 27 stycznia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania i prośby o wyjaśnienie treści siwz.

11)

Treść pytania:

Przedmiar Roboty konstrukcyjno-budowlane w pozycji 395, odnosi się do montaż żaluzji pionowych – vertikali – w dokumentacji brak tych informacji. Są jedynie rolety Warema, wycenione we wcześniejszych pozycjach. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja ta dotyczy innych żaluzji oraz o zamieszczenie opis z czego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Wg przedmiarów – żaluzje typowe.

12)

Wkrótce Zamawiający zamieści odpowiedzi na kolejne pytania.

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Twardowski

str. 3

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Wojnar